投 标 文 件

工程名称:	
投 标 人:	(盖公章)
法定代表人或其委托代理人	
日 期: 年	: 月日

授权委托书

本授权委托书声明:我(姓名)系 (投 标 人 名 称)
的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我
公司的合法代理人,就(合同名称)的投标、施工、竣工和保修,以
本公司的名义签署投标书,解释投标文件,进行谈判、签署合同和处理与之
有关的一切事宜。
代理人无转委托权,特此委托。
代 理 人:性别:年龄:
身份证号码:
投 标 人:(盖章)
注完代表 人 , (

授权委托日期: 年 月 日

投 标 总 报 价

建设单位:_			
工程名称:			_
投标总报价	(大写):		
	(小写):		

投标人 <u>:</u>	(盖章)
法定代表人:	(签字或盖章)
编制日期:	

全费用单价表(子目)

工程	名称:	循环园西货	场消息	防维修服务	;		
序 号	项目编码	项目 名称	单位	工程量	含税综合单 价报价	全费用综合单价其中包括以下费用 (元) 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费、其他项目费、规费、 人工费调整、机械费调整、施工期内的风 险费、二次搬运费、协调费、配合费等全 部费用	含税综合合价
1	001	烟感探测 器故障	套	15		清单特征:消防主机报故障的探测器,找到厂房采用登高设备把故障探测器拆卸下来,把新的探测器编上相对应的码安装上去。	
2	002	反馈信号 维修	套	16		清单特征;消防主机报的反馈信号,找到厂房相对应的点进行复位,或对防火卷帘的信号反馈进行去除。	
3	003	屏蔽信号 维修	项	4		清单特征;消防主机屏蔽的线路断线等,找 到厂房相对应的回路线路进行维修更换。	
4	004	消防泵房 排污泵	套	1		清单特征:排污泵不能自动启动,需要对排污泵的控制柜和自动浮球进行维修更换。	
5	005	消防泵房 室外消防 泵	套	1		清单特征:消防泵和电机接口的密封圈漏水,需要拆卸电机和泵接口更换新的密封 圈并组装调试。	
6	006	消防泵房 室外消防 泵控制柜	套	1		清单特征: 泵房室外消防泵手动不能启泵, 需要室外消防栓控制柜的显示操作屏和控 制柜内线路进行排查维修。	
7	007	室外消防 栓管网检 测	项	1		清单特征:室外消防栓系统埋地管网漏水, 泵房压力表保不住压力,需要对园区所有 的室外消防栓管网,通过专用仪器进行逐 个排查,排查到漏水点。	
8	008	室外消防 栓管网修 复	项	1		漏水点的路面进行破拆开挖, 开挖尺寸为 1.2m长*1.2m宽,漏水点管网的维修及路 面恢复为混凝土路面。若漏水点为土质位 置,本子目费用减半。	
合计总价(含 6%税)							

备注:

- 1、每一项单价均应已包含人工、机械、设备、材料、施工技术与组织措施 费、规费、利润、风险、税金和其他伴随服务所发生的所有费用。
- 2、本工程项目控制价为: <u>15047.29 元(含 6%税)</u>, 单价及总价高于控制价的作为废标处理。
 - 3、投标人为本工程所开具的专用发票增值税率为_6%(盖章)。